

Kunden-Pos.-Nr.:
von Datum:
Beleg Nr.:
Menge: 1

Nummer:
Positionsnr.:
Datum:
Seite: 1 / 1

DANAIS MT II Klasse 150 DN 300 T1 PN25 66e6IX - DYNACTAIR 100

Versions-Nr.: 3

Arbeitsbedingung

Medium	Flüssigkeit, ohne weitere Spezifikation	Betriebstemp. min	20,0 °C
Betriebsdruck(Vorhandene maximale Druck differenz)	19,00 bar	Betriebstemp. max	20,0 °C

Bauform Armatur

Baureihe	DANAIS MT II 150	Einbaulänge	78,0 mm
Nennweite	DN 300	Kopfflanschtyp	F14 nach ISO 5211
Betriebsdruck(Erlaub maximaler Systemdruck)	19 bar	Form Wellenende	Paralleles Vierkant (L) gem. ISO 5211
Maximal vorhandener Differenzdruck	4 bar	Abmessungen Wellenende	30,0 mm
Gehäusetyp	Gehäuse in Ringform (T1)	Spezifikationsvorschrift	Standard

kompatibler Anschluß

Anschlussnorm	EN1092-1	Dichtflächenrauigkeit	Stock finish Ra 6.3 - 12.5
Anschluss	PN 25	Für Einsatz als Endarmatur oder für einseitiges Abflanschen, niedrigere Druckgrenzen können gelten; bitte um Rücksprache bei KSB.	
Gewinde	M metrisches ISO-Gewinde	Strömungsrichtung	In beide Richtungen
Kompatible Dichtfläche der Rohrleitung	Ohne Dichtleiste (FF)		

Werkstoffe

Gehäuse (100)	Edelstahl 1.4408/A351 GR CF8M (6)	Sitzring (144.1)	IX - Edelstahl 316L (IX)
Welle (210)	Edelstahl 1.4057 (6e)	O-Ring (412)	VITON
Packung (01-48)	LATTYGRAF ETF	Standard Material	International (ISO, EN)
Scheibe (550)	Edelstahl 1.4408/A351 GR CF8M (6)		

Anstrich

Oberflächenvorbereitung	Frei von Schmutz, Fett, Rost	KSB Kennzeichen	Amri P16
Grundierung	Passivierung		

Typenschildausführung

Typenschildausführung	Edelstahlplatte genietet	4915 KS 0313
Ausführung Zusatzschild	Genietete Edelstahlplatte mit TAG Nummer	

Abnahmen

Dichtheitsprüfung

Prüfnorm	ISO 5208
Bescheinigung	Prüfzeugnis 3.1 nach EN 10204
Prüfstückzahl ohne Kunde	1

Prüfstückzahl ohne Kunde 1

Werkstoffzeugnisse: Gehäuse (100)

Bescheinigung	Prüfzeugnis 3.1 nach EN 10204
---------------	-------------------------------

Werkstoffzeugnisse: Scheibe (550)

Bescheinigung	Prüfzeugnis 3.1 nach EN 10204
---------------	-------------------------------

Statische Druckprüfung mit Wasser (Raumtemp.)

Prüfnorm	ISO 5208
Umfang	Armatur komplett
Bescheinigung	Prüfzeugnis 3.1 nach EN 10204

Werkstoffzeugnisse: Welle (210)

Bescheinigung	Prüfzeugnis 3.1 nach EN 10204
---------------	-------------------------------